

Oczyszczalnia Ścieków w Kartuzach

ZESTAWIENIE ŚREDNICH WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ

SKUTECZNOŚĆ OCZYSZCZANIA

W 2018 r.

Wskaźnik zanieczyszczeń	Ścieki surowe	Ścieki oczyszczone	Dopuszczalne wartości wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych wg pozwolenia wodnoprawnego	Redukcja wskaźnika zanieczyszczeń (skuteczność oczyszczania) [%]
BZT ₅ [mgO ₂ /dm ³]	429,46	5,98	15,0	98,42
ChZT [mgO ₂ /dm ³]	713,89	38,16	125,0	95,57
Azot całkowity [mg/dm ³]	97,28	13,35	15,0	86,90
Azot amonowy [mg/dm ³]	56,91	2,78	-	96,06
Fosfor ogólny [mg/dm ³]	11,50	0,37	2,0	97,28
Zawiesiny [mg/dm ³]	352,38	6,45	35,0	98,18

Podane wartości obliczono na podstawie 12 analiz ścieków wykonanych w 2018 roku.

Sporządziła: Agnieszka Reclaw