

1.6.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zebranie ofert prowadzone będzie na podstawie: Regulaminu zakupów sektorowych udzielanych przez Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 132 ww. ustawy.

W związku z planowanym zakupem Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

1. Hydrant nadziemny DN80 z podwójnym zamknięciem kulowym – 20 szt.
2. Hydrant podziemny DN80 z podwójnym zamknięciem kulowym – 10 szt.

Opis techniczny hydrantów:

Hydrant nadziemny DN80 sztywny z podwójnym zamknięciem kulowym

- Połączenia kołnierzowe, ciśnienie PN16,
- Zawór napowietrzający zabudowany w pokrywach hydrantu
- Głębokość zabudowy RD= 1,25m (H=2150)
- Kolumna – stal nierdzewna, głowa wykonana z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7
- Drugie zamknięcie w postaci kuli zawulkanizowanej gumą EPDM
- Możliwość wymiany elementów wewnętrznych przy pełnym ciśnieniu bez konieczności wykopywania hydrantu
- Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia wody,
- Trzpień wykonany ze stali nierdzewnej,
- Kostka trzpienia – mosiądz
- Kołnierz obrotowy umożliwiający obrót o 360°
- Ochrona antykorozyjna - farba epoksydowa/poliestrowa, kolor czerwony, odporna na promieniowanie UV

Hydrant podziemny DN80 z podwójnym zamknięciem kulowym

- Połączenia kołnierzowe, ciśnienie PN16,
- Głębokość zabudowy Rd.1,5m (H=1250)
- Kolumna, głowa, postawa, uchwyt hydrantu, wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7
- Deflektor zanieczyszczeń wykonany z gumy NBR
- Wnętrze kolumny zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową
- Drugie zamknięcie w postaci kuli zawulkanizowanej gumą EPDM
- Możliwość wymiany elementów wewnętrznych przy pełnym ciśnieniu bez konieczności wykopywania hydrantu
- Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą odcięcia wody,
- Trzpień wykonany ze stali nierdzewnej,
- Kostka trzpienia – mosiądz
- Kołnierz obrotowy umożliwiający obrót o 360°
- Ochrona antykorozyjna - farba epoksydowa/poliestrowa, odporna na promieniowanie UV

Wymagane dokumenty dla hydrantów:

- Świadectwo dopuszczenia CNBOP Józefów
- Atest PZH odpowiedni dla materiałów przeznaczonych do kontaktu z wodą pitną
- Deklaracja zgodności
- Karta katalogowa
- Certyfikat na zabezpieczenie antykorozyjne

Dostawa realizowana będzie na koszt Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, na terenie gminy Kartuzy,

Termin wykonania zamówienia: do 4.05.2018

Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy obliczyć zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium	Waga
CENA	100%

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie udzielone zamówienie. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w ogłoszeniu lub warunkach zamówienia. O każdej zmianie oferty zostaną powiadomieni poprzez zamieszczenie adekwatnej informacji na stronie internetowej – www.kpwik.kartuzy.pl. O zmianie zostaną także powiadomieni pocztą e-mail oferty, do których wysłano Zapytanie ofertowe.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyny lub do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Oferty należy składać do dnia: 17.04.2018 do godz.15:00.

w siedzibie zamawiającego Kartuskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

Mściwoja II 4

83-300 Kartuzy

Pokój nr 5 (sekretariat)

Oferty można również przesłać do Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres:

laskowski@kpwik.kartuzy.pl

Osobą do kontaktów w sprawie przedmiotu zamówienia jest:

imię i nazwisko Grzegorz Laskowski

tel. 58 681 04 54

e-mail: laskowski@kpwik.kartuzy.pl

Załączniki:

1. Formularz cenowy


PREZES ZARZĄDU
Tadeusz Ostanek