



**Kartuskie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o.**



Kartuzy 13.04.2018

L. dz. 1769/2018

Wyjaśnienie

pytań w sprawie postępowania przetargowego nr 2.1.2018. Nazwa zadania: Przebudowa instalacji technologicznych budynku krat w oczyszczalni ścieków w Kartuzach.

Pytanie 1.: Prosimy o określenie wymaganej wydajności panela filtracji wody technologicznej (nr urządzenia/obiektu wg wykazu nowych urządzeń 6WF1).

Odpowiedź. Zgodnie z zapotrzebowaniem oferowanych urządzeń. Nie mniej niż 30m³/h

Pytanie 2.: Prosimy o usunięcie wymagania stosowania silników w zabezpieczeniu EX dla separatora – płuczki piasku. Zapis taki znajduje się w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Silniki w zabezpieczeniu EX produkowane są w klasie sprawności IE1. Zgodnie z z „Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 640/2009 z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla silników elektrycznych” silniki w klasie sprawności IE1 można stosować tylko w przypadku wykonania instalacji EX. Obiekt, w którym będzie montowany separator – płuczka piasku nie wymaga stosowania zabezpieczeń EX.

Odpowiedź. Zamawiający usuwa zapis z zabezpieczeniem EX lecz nie mniej niż IP65

PREZES ZARZĄDU

Tadeusz Ostanek