



Kartuzy, dnia 28.06.2018 r.

L. dz. 3033/2018

WYJAŚNIENIE

pytań w sprawie postępowania przetargowego nr 2.12.2018. Nazwa zadania: dostawa materiałów hydraulicznych.

Pytanie 1.

Czy wąż żeliwno betonowy musi posiadać wkładkę tłumiącą SBR-HV?

Odpowiedz:

Zamawiający rezygnuje z zapisu o wkładce tłumiącej. Włazy nie muszą posiadać wkładki tłumiącej.

Aktualna specyfikacja włązów z poz. 20:

Wąż żeliwno betonowy wentylowany, klasa D400 H-115 (żel szare), pokrywa wyposażona w zabezpieczenie przeciwko obrotowi. głębokość osadzenia pokrywy w korpusie $\geq 50\text{mm}$

Termin składania ofert nie ulega zmianie

załącznik:

1. formularz cenowy

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU
Padeusz Ostaneck